

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ВЕ.ПР026/3.Н.00251

(номер сертификата соответствия)

025593

(учетный номер блока)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Этернит». Место нахождения и фактический адрес: 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Дегчино, ул. Строительная, д. 2. ОГРН 1064027055102. Телефон (48431) 56-200, факс (48431) 56-200.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Promat International N.V. Место нахождения и фактический адрес: Bormstraat 24, B-2830, Tiselt, Бельгия. Телефон +32 15-71-81-03, факс +32 15-71-81-09.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», 109428, г. Москва, ул. 2-ая Ивститутская, д. 6, телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/3 выдано 18.12.2014 Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)Конструкция перекрытия с каркасом из деревянного бруса (180x180 мм, шаг 900 мм) с заполнением из минераловатного утеплителя Rockwool «Венти Баттс» (плотность не менее 90 кг/м³, толщина 50 мм), сплошным настилом из досок обрезных (толщина 40 мм) и нижней обшивкой на основе системы конструктивной огнезащиты из плит PROMAXON Тур А (толщина 20 мм), каталог А3.RU, конструктив 128.30RU. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

код ТН ВЭД России

6806 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договора на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ Р 30403-2012: предел огнестойкости составляет REI 90 при равномерно распределенной временной длительной нагрузке 263 кг/м² (без учета собственного веса), класс пожарной опасности – К0 (45).**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/3 выдано 18.12.2014.

Протоколы сертификационных испытаний № 05 сд/ск-2017, № 06 сд/ск/по-2017 от 18.01.2017 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/3 выдано 18.12.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.01.2017 по 19.01.2020Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю. И. Графская