

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ07.В.00294  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0628342  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Кроз" (ООО "КРОЗ"). 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, ОГРН: 1027739428353, телефон: (495) 215-20-15, факс: (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Кроз" (ООО "КРОЗ"). 242600, Россия, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, дом 19, ОГРН: 1027739428353, телефон: (495) 215-20-15, факс: (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Московского областного Общественного Учреждения "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ОПЫТНОЕ" (МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ"). 143913, Московская область, г. Балашиха, м/р-н им. Ю.А. Гагарина, телефон: (495) 585-58-18, факс: (495) 600-75-16, ОГРН: 1035000025334, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ07 выдан 23.11.2010 г. в г. Москве  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, телефон, факс, ОГРН)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ ЭТО ПРОДУКЦИЯ** Краска огнезащитная ОЗК-01, выпускаемая по ТУ 2316-002-54737814-2012, нанесенная на стальные колонны двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) с общей толщиной сухого слоя не менее 1,24 мм (грунт толщиной 0,21 по ГОСТ 25129-82 толщиной 0,05 мм) и расходом не менее 2,1 кг/ кв. м (без учета потерь) относится к 4-й (четвертой) группе огнезащитной эффективности (60 минут). Серийный выпуск. код ОК 005 (ОКП) 23 1613  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект (без учета потерь) относится к 4-й (четвертой) группе огнезащитной эффективности (60 минут). Серийный выпуск.)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) глава 3, статья 150 код ЕКПС код ТН ВЭД России  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчеты о сертификационных испытаниях №426/ИЦ-12 от 28.04.2012 г., № 505/ИЦ-12 от 10.05.2012 г., Протокол испытаний № 47-15 от 15.05.2015 г., Испытательный центр "ОПЫТНОЕ" "МОСКВА" "РСЦ "ОПЫТНОЕ", рег. № ТРПБ.RU.ИН34 от 23.11.2010 г., адрес: 143913, Московская область, г. Балашиха, мкр. им. Гагарина

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** ТУ 2316-002-54737814-2012, паспорт, Технологический регламент № 11/2316  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 16.06.2015 г. по 16.06.2018 г.



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.А. Дайлов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

С.Ю. Голубенкова