

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.СТ08.В.00006

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № 0000706
«КРОЗ» (ООО «КРОЗ»). 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, ОГРН:
1027739428353, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ» (ООО «КРОЗ»). 242600
Россия, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, дом
19, ОГРН: 1027739428353, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»)
143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Тел: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-75-
16, факс: +7 (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат рег. № RA.RU.11CT08 от 25.02.2015 г. Федеральной
службой по аккредитации «Росаккредитация».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитный состав «СОШМ»
выпускаемый по ТУ 5765-001-547814-2010.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 6530

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ, от 13.07.2015 №234-ФЗ) глава 33, статья 150. Огнезащитный состав «СОШМ-1» на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) при общей толщине сэндвич-слоя 27,5 мм (грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 толщиной 0,05 мм) и расходе состава не менее 11,88 кг/м² (без учета потерь) относится к 1-й (первой) группе огнезащитной эффективности (154 мин.).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты о сертификационном испытании №1224/ИЦ-15 от 29.12.2015 г., №1225/ИЦ-15 от 29.12.2015 г., Испытательный центр «ОПЫТНОЕ» МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ», аттестат № RA.RU.21ПК16 от 11.08.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.01.2016 по 19.01.2019



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись
(Handwritten signature)
Подпись

А. А. Дайлов
инициалы, фамилия

Д. И. Ежов
инициалы, фамилия