

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ25.В.03967

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0014295

Общество с ограниченной ответственностью «Этернит» (ООО «Этернит»). Адрес: 249080, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Строительная, д. 2. ОГРН: 1064027055102. Телефон/факс: +74843156201. E-mail: info@eternit.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«PROMAT International NV». Адрес: Bormstraat 24, B-2830, Tiselt, Бельгия. Телефон: +3215718103. Факс: +3215718109. Адрес производства: Kuiermanstraat 1, B-1880, Kapelle-op-den-Bos, Бельгия. Телефон: +3215717521. Факс: +3215717509.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм с величиной гидравлического диаметра не более 1,2 м, с покрытием из плит «PROMATECT», изготовленный по инструкции № 2.00-08. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 48 6367

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6806 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ Р 53299-2013. Пределы огнестойкости: EI180 – с покрытием из плит «PROMATECT-L500» толщиной 25 мм; EI120 – с покрытием из плит «PROMATECT-L500» толщиной 20 мм; EI60 – с покрытием из плит «PROMATECT-N» толщиной 10 мм.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4185-С/ТР от 24.08.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 4с; Акт о результатах анализа состояния производства № 3408-АП от 20.07.2016 г., ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.08.2016 по 23.08.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Э.М. Зуев

Инициалы, фамилия

М.П. ТР

Эксперт (эксперты)

И.С. Кривошапкин

Инициалы, фамилия