



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК ВЕ.ПБ09.Н000706

№ ПС 000382

Срок действия с 30.09.2016 г. по 29.09.2021 г. код ОК 005 (ОКП) 57 6860

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3824 90 700 0

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Этернит» (ОО «Этернит»). Адрес: 249080, Калужская обл., Малоярославецкий район, с/пос. Петчино, ул. Строительная, д. 2. Телефон/факс: +74952460101. E-mail: info@promat.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель «PROMAT International NV». Адрес: Bornstraat 24, B-2830, Tiselt, Belgium. Телефон: +3215718103. Факс: +3215718109. Адрес производства: Kuilemanslaan 1, B-1880, Kapelle-op-den-Bos, Belgium. Телефон: +3215717521. Факс: +3215717109.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации «ТПБ СЕРТ», 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел.+7 495 771 1172.

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Огнезащитная кабельная линия, проложенная в огнестойком канале из минеральных плит на цементном вяжущем PROMATECT-L500 толщиной 50 мм и вентиляционные блоки PROMASEAL-LB-Stein (конструкция №290.15R). Спроектирована «Пассивная противопожарная защита Promat конструкций инженерных коммуникаций зданий и сооружений АЗРУ», Технологическая инструкция №4.00-11). Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ Р 53376-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытаний». Сохранение работоспособности в течение не менее 90 мин.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведение исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № 976-С от 28.08.2016 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 02.09.2016 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 0767-АП/ДБ от 11.08.2016 г., ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 03.09.2013 г.

Представленные документы

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Э.М. Зуев

Эксперт (эксперты)

И.С. Кривошапкин

