



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР015.Н.00135**

011046

№

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "КРОЗ". (ООО "КРОЗ").
117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, ОГРН: 1027739428353,
телефон: (495)-215-20-15, факс: (495)-215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "КРОЗ". (ООО "КРОЗ"). Россия,
Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, дом 19,
ОГРН: 1027739428353, телефон: (495)-215-20-15, факс: (495)-215-20-15,
e-mail: osk@croz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ», Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.015/3 до 17.12.2017 г., 143913, Московская область, город Балашиха, микрорайон Гагарина, д. 6, а/я 605; тел./ факс: (495) 585-58-18, (498) 600-75-16; ОГРН/1038000025334.

код ОК 005 (ОКП) **23 1613**

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Краска огнезащитная ОЗК-01, выпускаемая по ТУ 2316-002-54737814-2012

код ТН ВЭД России -----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности".

Время наступления предельного состояния стальных колонн двутаврового сечения профиля № 40Б2 по СТО АСЧМ 20-93 (приведенная толщина металла 5,18 мм) с нанесенной огнезащитной краской ОЗК-01, выпускаемой по ТУ 2316-002-54737814-2012, с общей толщиной сухого слоя 1,77 мм (грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 толщиной 0,05 мм) и расходе краски не менее 2,95 кг/м² (без учета потерь) составляет 90 минут

Серийный выпуск.

Отчет о сертификационном испытании № 412/ИЦ-12 от 13.04.2012 г. Испытательный центр «ОПЫТНОЕ» МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ», свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.016/2 до 22.12.2014 г., адрес: 143913, Московская область, г. Балашиха, м-н им. Ю.А. Гагарина, д. 6, а/я 5, Протокол № 33-15 от 10.04.2015 г. Испытательный центр «ОПЫТНОЕ» МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ», Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.016/3 до 17.12.2017 г., адрес: 143913, Московская обл., г. Балашиха, микрорайон Гагарина, дом 6, а/я 605; сертификат соответствия № С-RU.ПБ07.В.00239; Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля №406/ИК-15 от 06.04.2015 г.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технические условия 2316-002-54737814-2012, технический регламент № 11/2316, инструкция по применению

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.05.2015 г. по 15.05.2018 г.



Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Дайлов

А.А. Дайлов

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия)

Д.И. Ежов

Д.И. Ежов